



1. Wymiennik ciepła o mocy 60kW
2. Naczynie wzbiornicze Reflex N50
3. Złącze samoodcinające Reflex SU R3/4"
4. Zawór kulowy, gwintowy 1/2" ze złączką do węży
5. Filtr siatkowy gwintowany DN 40
6. Zawór zwrotny gwintowany DN 40
7. Pompa obiegowa Stratos Wilo 32/1-10
8. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1/2"
9. Zawór kulowy gwintowany DN 40

USŁUGI PROJEKTOWE
DARIUSZ ZDUNEK
63-200 JAROCIN os. Bajkowe 8/21
Tel. 608-468 577 e-mail: darek_zdunek@o2.pl

INWESTOR

JHJ Sp. zo.o
63-308 Gizałki Nowa Wieś 11

ADRES BUDOWY

63-308 Gizałki Nowa Wieś 11 dz. nr 283/29

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT PODŁĄCZENIA C.O.

skala 1:100 branża Sanitarna STADIUM: PB nr rysunku: S-2 Luty 2018 r.

Projektant